



## MAXIMAAL TOELAATBARE U-WAARDEN OF MINIMAAL TE REALISEREN R-WAARDEN

| Constructiedeel   | U <sub>max</sub><br>(W/m <sup>2</sup> K)         | R <sub>min</sub><br>(m <sup>2</sup> K/W) |
|---|--|--|
| <b>1. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN, met uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume</b>     |  |  |
| 1.1. TRANSPARANTE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), gordijngevels (zie 1.4) en glasbouwstenen (zie 1.5)                                   | <b>1.8 en</b><br>U <sub>g,max</sub> = <b>1.1</b> |  |
| 1.2. OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en gordijngevels (zie 1.4)  |  |  |
| 1.2.1. daken en plafonds  | <b>0.24</b>                                      |  |
| 1.2.2. muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 1.2.4.  | <b>0.24</b>                                      |  |
| 1.2.3. muren in contact met de grond  |  | <b>1.5</b>                               |
| 1.2.4. verticale en hellende scheidingsconstructies in contact met een kruipruimte of met een kelder buiten het beschermd volume  |  | <b>1.4</b>                               |
| 1.2.5. vloeren in contact met de buitenomgeving   | <b>0.30</b>                                      |  |
| 1.2.6. andere vloeren (vloeren op volle grond, boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het beschermd volume, ingegraven keldervloeren)                                   | <b>0.30</b>                                      | <b>of 1.75</b>                           |
| 1.3. DEUREN EN POORTEN (met inbegrip van kader)   | <b>2.0</b>                                       |  |
| 1.4. GORDIJNGEVELS (volgens prEN 13947)   | <b>2.0 en</b><br>U <sub>g,max</sub> = <b>1.1</b> |  |
| 1.5. GLASBOUWSTENEN   | <b>2.0</b>                                       |  |
| <b>2. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN TWEE BESCHERMDE VOLUMES OP AANGRENZENDE PERCELEN</b>  | 1.0  |  |
| <b>3. VOLGENDE OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES BINNEN HET BESCHERMD VOLUME OF PALEND AAN EEN BESTAAND BESCHERMD VOLUME OP EIGEN PERCEEL, met uitzondering van deuren en poorten:</b> |  |  |
| 3.1. TUSSEN APARTE WOONEENHEDEN.  | 1.0  |  |
| 3.2. TUSSEN WOONEENHEDEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN (trappenhuis, inkomhal, gangen, ...)   |  |  |
| 3.3. TUSSEN WOONEENHEDEN EN RUIMTEN MET EEN NIET-RESIDENTIËLE BESTEMMING  |  |  |
| 3.4. TUSSEN RUIMTEN MET EEN INDUSTRIËLE BESTEMMING EN RUIMTEN MET EEN NIET-INDUSTRIËLE BESTEMMING   |  |  |

Ten hoogste 2 % van de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies die het beschermde volume omhullen, zoals vermeld onder 1.1 t/m 1.5, mag afwijken van deze eisen